

Десять нарушений, которые на складе находят чаще всего

Из проверочных листов пожарного надзора

«У нас всё в порядке, мы недавно проверялись» — фраза, которую я слышу перед проверкой чаще других. Логика понятная: замечаний в прошлый раз не было, значит, объект соответствует.

Изыян в том, что соответствовал не объект, а состояние объекта на тот день. Склад живёт: меняется номенклатура, растут стеллажи, переезжает зарядка погрузчиков, кто-то приносит обогреватель. Больше половины пунктов ниже — не про то, что построили неправильно, а про то, что изменилось после.

Каждый пункт — со ссылкой на норму. Можно открыть и проверить.

1

Категория на двери не та, что в расчёте

Пункт 12 Правил противопожарного режима

Таблички вешают один раз, при вводе объекта. Потом меняется номенклатура хранения, пересчитывают категории — а таблички остаются прежними. Инспектор смотрит на дверь раньше, чем открывает папку с документами, и расхождение видно сразу, без расчёта.

ЧТО ВМЕСТО

Сверить обозначения на дверях с действующим расчётом и обновлять их вместе с ним.

2

Нормы хранения горючих жидкостей в кладовой никто не устанавливал

Пункт 289 Правил противопожарного режима

Правило требует не превышать нормы, установленные на предприятии. Устанавливает их само предприятие — и обычно не устанавливает. В результате пункт нечем закрыть при любом количестве краски в кладовой: сравнивать не с чем.

ЧТО ВМЕСТО

Приказом установить нормы хранения в кладовых и сменную потребность на рабочих местах.

3

Полметра до светильника съедает верхний ярус

Пункт 288 Правил противопожарного режима

Расстояние от светильника с лампой накаливания до хранящихся товаров — не менее 0,5 метра. Нарушение появляется само собой: стеллаж наращивают вверх, ставят лишнюю паллету в штабель, и просвет исчезает именно там, куда никто не смотрит.

ЧТО ВМЕСТО

Разметить предельную высоту складирования под светильниками и проверять её при каждой перестановке.

4

Погрузчики ночуют и заряжаются в зале склада

Пункт 290 Правил противопожарного режима

Стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных и транспортных средств в складских помещениях и на дебаркадерах исключены. Отдельного помещения под зарядку чаще всего просто не предусмотрели, и техника остаётся там, где работала.

ЧТО ВМЕСТО

Определить приказом место стоянки, зарядки и обслуживания техники вне складских помещений.

5

Чайник и обогреватель в складском помещении

Пункт 293 Правил противопожарного режима

Газовые плиты и электронагревательные приборы в помещениях складов не применяются. На время проверки их убирают в стол — остаются удлинитель, розетка в неожиданном месте и следы использования.

ЧТО ВМЕСТО

Выделить место приёма пищи и обогрева вне склада и закрепить это приказом.

6

Аппарат отключения электроснабжения — внутри склада

Пункт 293 Правил противопожарного режима

Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, располагаются вне помещения — на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре. Смысл требования простой: при пожаре внутри до рубильника нужно дойти. Щит у ворот изнутри выглядит доступным ровно до первого дыма.

ЧТО ВМЕСТО

Вынести отключающий аппарат наружу.

7

Порядок уборки рампы нигде не записан

Пункт 291 Правил противопожарного режима

Требование — определить порядок уборки грузов и материалов, разгруженных на рампу, к концу рабочего дня. Уборка обычно происходит, но держится на привычке смены. Вопрос в проверочном листе сформулирован как «определён ли порядок», и отвечать на него нужно документом, а не чистой рампой.

ЧТО ВМЕСТО

Короткий приказ: кто убирает, к какому времени, кто контролирует.

8

Разрывы между штабелями на открытой площадке заросли

Пункт 294 Правил противопожарного режима

При хранении горючих материалов на открытой площадке площадь одной секции — не более 300 квадратных метров, противопожарные расстояния между штабелями — не менее 8 метров. Разрывы съедаются постепенно: паллета, потом техника, потом ещё паллета, и площадка становится одним сплошным штабелем.

ЧТО ВМЕСТО

Разметить секции и разрывы на местности, а не только на схеме.

9

Систему перевели на ручной пуск и оставили так

Абзац первый пункта 55 Правил противопожарного режима

Перевод систем противопожарной защиты с автоматического пуска на ручной и отключение отдельных линий защиты исключены, кроме случаев, установленных правилами. Причина всегда одна и понятная — ложные срабатывания. Дальше «на неделю» превращается в месяцы, и ни причина, ни срок возврата в автоматический режим нигде не записаны.

ЧТО ВМЕСТО

Устранять причину ложных срабатываний, а не режим; любое отключение оформлять и возвращать в автомат по сроку.

10

Журнал не совпадает с тем, что висит на стене

Абзац второй пункта 60 Правил противопожарного режима

Учёт наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведётся в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. В журнале числятся списанные огнетушители, купленные в него не попали, бирки на корпусах не заполнены — и подтвердить сроки нечем.

ЧТО ВМЕСТО

Сверить журнал с фактом по номерам и вести его при каждом движении, а не раз в год.

Откуда этот список. Инспектор приходит не с общим представлением о пожарной безопасности, а с утверждённой формой — проверочным листом. Форм двадцать семь, они утверждены приказом МЧС России от 09.02.2022 № 78. К складу применяются две: приложение 1 — общая, для всех классов функциональной пожарной опасности, и приложение 16 — для объектов хранения. Вместе это около двухсот вопросов. Эти десять — оттуда же.

И одна дата, о которой стоит знать. Правила противопожарного режима, на которые ссылается большинство пунктов, действуют до 31 декабря 2026 года включительно — это записано в самом постановлении. После переиздания изменится нумерация; сами требования меняются медленнее. Покупатели чек-листа получают обновление бесплатно.

Полный чек-лист по обоим приложениям **ПЛАТНЫЙ**

inco-tmn.ru/chek-list-sklad

Все вопросы приложений 1 и 16 дословно, с расшифровкой каждого и указанием, чем пункт закрывается. Плюс рабочая форма: считает открытые пункты, держит сроки и ответственных.

Подбор документов по объекту **СЕРВИС**

inco-tmn.ru/podbor

Несколько вопросов о складе — и список того, что к нему применяется, со ссылками на нормы.

Вопросы по конкретному складу можно задать напрямую — nikulina@inco-tmn.ru. На самые частые отвечаю публично, без названий и адресов.

Юлия Никулина — в промышленной безопасности с 2010 года, руководитель инжиниринговой компании. Образование — математическое моделирование физических процессов.